

Rapporto di prova n°:

**2131048-007**

# Descrizione: **sorgente**  
 Accettazione: **2131048**  
 # Data Prelievo: **25-mag-21**  
 Data Arrivo Camp.: **25-mag-21**      Data Inizio Prova: **25-mag-21**  
 Data Approvazione: **22-giu-21**      Data Fine Prova: **28-mag-21**  
 Data Stampa Rapp. Prova: **22-giu-21**  
 # Produttore: **MASSAROSA**  
 Tipo Prove: **ACQUE DI SORGENTE**  
 # Cod. luogo prelievo.: **-**  
 # Luogo Prelievo: **SORGENTE POLLA DEL MORTO**  
**Via Polla del Morto**  
 Cliente: **Comune di Massarosa P.zza Taddei 27 55054**  
 Mod.Campionam.: **A cura del Cliente**

# Comune:  
**MASSAROSA**

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Colore	mg/l Pt/Co Hazen	< 5		EN ISO 7887:2011 Met. C
Torbidità	NTU	0,18		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
pH	upH	7,8		UNI EN ISO 10523:2012
Conduttività a 20°C	µS/cm	426		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza	°F	20		APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Residuo secco a 180 °C	mg/l	305		APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Ammonio	mg/l	< 0,050		UNI EN ISO 14911:2001
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )	mg/l	< 0,050		UNI EN ISO 10304-1:2009
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )	mg/l	23,5		UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati	mg/l	10,5		UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri	mg/l	29,2		UNI EN ISO 10304-1:2009
Ferro	µg/l	< 20,0		MI 01 Rev.0 2020 (rif. USEPA Method 8008 1980)
Calcio	mg/l	53		UNI EN ISO 14911:2001
Magnesio	mg/l	16		UNI EN ISO 14911:2001
Alcalinità	mg/l	196		APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003
Fluoruri	µg/l	0,126		UNI EN ISO 10304-1:2009
Potassio	mg/l	1,6		UNI EN ISO 14911:2001

# = Informazioni fornite dal cliente. Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni presenti nel RDP ad eccezione di quelle fornite dal cliente. I risultati presenti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato e come ricevuto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns laboratorio. Tutte le registrazioni tecniche saranno mantenute per un tempo non inferiore a 5 anni. (\$) parametro effettuato da laboratorio terzo

Segue rapporto di prova n°: 2131048-007

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Sodio	mg/l	21,7		UNI EN ISO 14911:2001
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100ml	1		UNI EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	MPN/100ml	1		UNI EN ISO 9308-2:2014
Enterococchi	MPN/100ml	0		AFNOR IDX 33/03-10/13
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	0		UNI EN ISO 14189:2016
Conteggio delle colonie a 22°C	numero/1 ml	0		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 36°C	numero/1 ml	0		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio di Pseudomonas aeruginosa	MPN/100ml	0		AFNOR 33/05-03/16

Il Responsabile del Laboratorio

Dot.ssa Emanuela Polini

FINE RAPPORTO DI PROVA