COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 23/04/2025

PRESENTI: Ing. Luca Pierini
Arch. Enrico Bianchini
Arch. Gabrilele Martinelli

TECNICO VERBALIZZANTE: Geom Loredana Pacini

La seduta si apre alle ore 10:00

ELENCO PRATICHE

NUM.	PROTOCOLLO	PROCEDURA	MOTIVAZIONE PASSAGGIO IN COMMISSIONE	ESITO COMMISSIONE
1		ASS 28/2024	PISCINA - RIESAME	PARERE FAVOREVOLE
2		ASS 2/2025	UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORIE E SOSTITUZ PORTA EST	PARERE FAVOREVOLE ALLA SOSTITUZIONE DELL'INFISSO ESISTENTE CON PRESCRIZIONE CHE LA TIPOLOGIA E I COLORI SIANO IN COERENZA CON L'INFISSO ADIACENTE.
3		ASS 3/2025	MODIFICA PORTA ESTERNA SU AF2	RITIRATA DALLA COMMISSIONE
4		ASS 7/2025	DEMOLIZIONE PERTINENZA DI EDIFICIO STORICO AF2	PARERE SOSPENSIVO. SI RICHIEDE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTEGRATIVA MAGGIORMENTE DETTAGLIATA COMPRENSIVA DEL FABBRICATO PRINCIPALE E AREA DI PERTINENZA, NONCHE' DOCUMENTAZIONE STORICA CATASTALE E MOTIVAZIONE PER LA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE
5		ASS 8/2025	NUOVA TINTEGGIATURA EDIFICIO AF2	PARERE FAVOREVOLE
6		ASS 9/2025	PISCINA PERTINENZIALE	PARERE SOSPENSIVO SI RICHIEDONO PRECISAZIONI SULLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA PISCINA E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, NONCHE' DELLE OPERE SUFFICIENTI E NECESSARIE A GARANTIRE I REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI PER LEGGE IN RELAZIONE ALLA PROFONDITA' DELLA PISCINA (ML. 1,80)
7		ASS 26/2024	RIESAME	PARERE FAVOREVOLE
8		ASS 10/2025	RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA IN ZONA AF	PARERE FAVOREVOLE
9		ASS 23/2023	PISCINA	PARERE FAVOREVOLE
10		PDC 40/2024	RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA IN ZONA AF	PARERE SOSPENSIVO: SI RICHIEDE PROGETTAZIONE MAGGIORMENTE DETTAGLIATA PER QUANTO ATTIENE ALLA TIPOLOGIA E DISEGNO DEGLI INFISSI E SCHERMATURE, PARTICOLARE DI GRONDA DELLA COPERTURA, RIDUZIONE AGGETTO PERGOLATO, LOCALE TECNICO IL CUI LATO MAGGIORE DEVE ESSERE A FILO DEL FABBRICATO CON COPERTURA A CAPANNA. SPECIFICARE COLORITURE.
11		PDC 57/2024	PISCINA	PARERE FAVOREVOLE

La seduta termina alle ore 12.00

Ing. Luca Pierini _____

Arch. Enrico Bianchini _____

Arch. Gabriele Martinelli _____