

Rapporto di prova n°: **2133343-006**

Descrizione: **sorgente**
 Accettazione: **2133343**
 # Data Prelievo: **30-nov-21**
 Data Arrivo Camp.: **30-nov-21** Data Inizio Prova: **30-nov-21**
 Data Approvazione: **06-dic-21** Data Fine Prova: **03-dic-21**
 Data Stampa Rapp. Prova: **18-gen-22**
 # Produttore: **Quiesa**
 Tipo Prove: **ACQUE DI SORGENTE**
 # Cod. luogo prelievo.: **-**
 # Luogo Prelievo: **SORGENTE MADONNA DELL'ACQUA**
Via Sarzanese Sud
 Cliente: **Comune di Massarosa P.zza Taddei 27 55054**
 Mod.Campionam.: **A cura del Cliente**

Comune:
MASSAROSA

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Colore	mg/l Pt/Co Hazen	< 5		EN ISO 7887:2011 Met. C
# Torbidità	NTU	0,16		APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
pH	upH	7,8		UNI EN ISO 10523:2012
Conduttività a 20°C	µS/cm	396,0		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza	°F	15		APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Residuo secco a 180 °C	mg/l	283		APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Ammonio	mg/l	< 0,050		UNI EN ISO 14911:2001
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,050		UNI EN ISO 10304-1:2009
Nitrato (come NO3)	mg/l	31		UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati	mg/l	12,2		UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri	mg/l	25,4		UNI EN ISO 10304-1:2009
Ferro	µg/l	< 20,0		MI 01 Rev.0 2020 (rif. USEPA Method 8008 1980)
Calcio	mg/l	45,2		UNI EN ISO 14911:2001
Magnesio	mg/l	7,9		UNI EN ISO 14911:2001
Alcalinità	mg/l	163		APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003
Fluoruri	µg/l	0,0933		UNI EN ISO 10304-1:2009

= Informazioni fornite dal cliente. Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni presenti nel RDP ad eccezione di quelle fornite dal cliente. I risultati presenti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato e come ricevuto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. laboratorio. Tutte le registrazioni tecniche saranno mantenute per un tempo non inferiore a 5 anni. (\$) parametro effettuato da laboratorio terzo

Segue rapporto di prova n°: 2133343-006

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Potassio	mg/l	1,1		UNI EN ISO 14911:2001
Sodio	mg/l	17,3		UNI EN ISO 14911:2001
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100ml	109		UNI EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	MPN/100ml	4		UNI EN ISO 9308-2:2014
Enterococchi	MPN/100ml	201		AFNOR IDX 33/03-10/13
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	1		UNI EN ISO 14189:2016
Conteggio delle colonie a 22°C	numero/1 ml	285		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 36°C	numero/1 ml	250		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio di Pseudomonas aeruginosa	MPN/100ml	0		AFNOR 33/05-03/16

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Emanuela Polini

FINE RAPPORTO DI PROVA