

Rapporto di prova n°:	2133343-016		
# Descrizione:	SORGENTE	# Comune:	MASSAROSA
Accettazione:	2133343		
# Data Prelievo:	30-nov-21		
Data Arrivo Camp.:	30-nov-21	Data Inizio Prova:	30-nov-21
Data Approvazione:	06-dic-21	Data Fine Prova:	03-dic-21
Data Stampa Rapp. Prova:	18-gen-22		
# Produttore:	Gualdo		
Tipo Prove:	ACQUE DI SORGENTE		
# Cod. luogo prelievo.:	-		
# Luogo Prelievo:	SORGENTE ACQUA BONA		
Cliente:	Comune di Massarosa P.zza Taddei 27 55054		
Mod.Campionam.:	A cura del Cliente		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Colore	mg/l Pt/Co Hazen	< 5		EN ISO 7887:2011 Met. C
# Torbidità	NTU	0,48	Accettabile e senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
pH	upH	8,0	6,5-9,5	UNI EN ISO 10523:2012
Conduttività a 20°C	µS/cm	212,0	2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza	°F	5,7	valori consigliati 15-50°F	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
Residuo secco a 180 °C	mg/l	163		APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Ammonio	mg/l	< 0,050	0,50	UNI EN ISO 14911:2001
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,050	0,50	UNI EN ISO 10304-1:2009
Nitrato (come NO3)	mg/l	2,1	50	UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati	mg/l	12,0	250	UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri	mg/l	32,6	250	UNI EN ISO 10304-1:2009
Ferro	µg/l	< 20,0	200	MI 01 Rev.0 2020 (rif. USEPA Method 8008 1980)
Calcio	mg/l	18		UNI EN ISO 14911:2001
Magnesio	mg/l	2,9		UNI EN ISO 14911:2001

= Informazioni fornite dal cliente. Il laboratorio è responsabile di tutte le informazioni presenti nel RDP ad eccezione di quelle fornite dal cliente. I risultati presenti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato e come ricevuto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns laboratorio. Tutte le registrazioni tecniche saranno mantenute per un tempo non inferiore a 5 anni. (\$) parametro effettuato da laboratorio terzo

Segue rapporto di prova n°: **2133343-016**

Prova	U.M	Risultato	Lim.Max.	Metodo
Alcalinità	mg/l	65		APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003
Fluoruri	µg/l	0,0670		UNI EN ISO 10304-1:2009
Potassio	mg/l	0,65		UNI EN ISO 14911:2001
Sodio	mg/l	16,6		UNI EN ISO 14911:2001
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100ml	118		UNI EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	MPN/100ml	0		UNI EN ISO 9308-2:2014
Enterococchi	MPN/100ml	0		AFNOR IDX 33/03-10/13
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	2		UNI EN ISO 14189:2016
Conteggio delle colonie a 22°C	numero/1 ml	84		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 36°C	numero/1 ml	20		UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio di Pseudomonas aeruginosa	MPN/100ml	0		AFNOR 33/05-03/16

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Emanuela Polini

FINE RAPPORTO DI PROVA